EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

VISITA TÉCNICA
COMITE DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

CONSECUTIVO	**EC-VT-2026-0003**	**FECHA**	**28/04/2026**
PROYECTO	**EC-ING-2026-012 - COLISEO HARTEROFILIA**		
TIPO DE ACTA	**COMITE DE OBRA**	**RESPONSABLE**	**JORGE CAICEDO**
CARGO	**ADMINISTRADOR**	**HORA INICIO / FIN**	**08:30 / 10:00**

TEMA TRATADO

SALIDAS ELECTRICAS PARA VENTILADORES

INTEGRACION CON SISTEMA RCI ALARMA

REQUISITOS ELECTRICOS PANEL RCI

PARTICIPANTES

JORGE CAICEDO

RODOLFO SAFFAR

LACIDES CARRASCAL

ANOTACIONES

*SE REVISAN CANTIDADES DE OBRA EN PLANOS

*SE SOLICITA UNA SALIDA PROTEGIDA DE 1X20A PARA PANEL RCI

*SE SOLICITA OTRA PROTECCION PARA EL SEGUNDO VENTILADOR

VALIDACIÓN DE LA VISITA

Elaboró / Responsable	Recibió / Asistente o cliente
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma: